

Relatório de Ensaio Nº: 3190.2026.A- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social: Associação Cultural Comunitária São João Batista A..C.C.SJ.B
CNPJ/CPF: 04.963.425/0004-08
Endereço: Rua Antônio dos Santos,587 Parque Sao Miguel - Guarulhos/SP **CEP:** 07260020
Proposta Comercial: 516.2026.V0
Contato: henrique fantini
E-mail: henriquefantini@bantiniengenharia.com.br
Fone:

Solicitante:

Razão Social: Associação Cultural Comunitária São João Batista A..C.C.SJ.B
CNPJ/CPF: 04.963.425/0004-08
Contato: henrique fantini **E-mail:** henriquefantini@bantiniengenharia.com.br **Fone:**

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra: Torneira da cozinha
Endereço Amostragem: Rua Antônio dos Santos,587, Parque Sao Miguel **Cidade:** Guarulhos/SP **CEP:** 07260020
Condições Ambientais: Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Temp Ambiente 24,00°C, Temp Transporte 4,00°C
Matriz e Origem Amostra: Água - Água Consumo Humano
Característica da Amostra: Simples
Data de Amostragem: 13/04/2026 11:21:00 **Responsável pela Amostragem:** Edivaldo Santos
Data Recebimento: 13/04/2026 12:12:00
Data Início Amostra: 13/04/2026 11:21:00 **Data Conclusão Amostra:** 23/04/2026 17:10:05
Responsável pela Conferência: Irisvaldo Oliveira **Data Conferência:** 23/04/2026 17:47:22

Ensaios Analisados de acordo com os padrões de qualidade da norma a ABNT NBR ISO/IEC 17025.

03. Resultados:

Parâmetros	Resultados	PORTARIA GM/MS Nº 888	Un	L.Q.	Início Ensaio
Cloro residual Livre	0,2900	de 0,2000 a 5,0000	mg/L	0,100000	13/04/2026
pH	7,01	de 6,00 a 9,00	U pH	1,000 pH	13/04/2026
Turbidez	<0,100	até 5,000	UNT	0,500	22/04/2026

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Opiniões e Interpretações: Comparando-se os resultados com: Resolução SS 65, de 12 de abril de 2005, pode-se afirmar que: O(s) parâmetro(s) satisfaz(em) os limites permitidos.

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021

Relatório de Ensaio tipo A - Ensaio Acreditados conforme ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005

04. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro residual Livre executados *in loco*

Ensaio de pH executados *in loco*

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez LQ - Limite de Quantificação; N.A - Não Aplicável

Nota:

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s) e a declaração de conformidade não leva em consideração a incerteza de medição.

Legenda: LQ= Limite de Quantificação/ SMEWW: Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater.

No(s) caso(s) em que o laboratório Mesquita Engenharia Ambiental não é responsável pela coleta de amostra(s), os resultados se referem a amostra conforme recebida.

Os parâmetros que se depreciam rapidamente, tais como: pH, temperatura da amostra, temperatura do ar, cloro residual livre, ORP e oxigênio dissolvido, devem ser determinados no local que a amostragem foi realizada, ou seja, nas instalações do cliente. Caso não seja possível consulte informações adicionais nesse relatório

Este Certificado de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. As opiniões e interpretações expressas não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.



Irisvaldo Cavalcante Oliveira
CRQ - 04162748

Data de Emissão: 23/04/2026
Data de Validade: 23/10/2026

Relatório de Ensaio Nº: 3190.2026.B- V.0	
01. Dados Contratação:	
Contratante:	
Razão Social:	Associação Cultural Comunitária São João Batista A..C.C.SJ.B
CNPJ/CPF:	04.963.425/0004-08
Endereço:	Rua Antônio dos Santos,587 Parque Sao Miguel - Guarulhos/SP CEP: 07260020
Proposta Comercial:	516.2026.V0
Contato:	henrique fantini
E-mail:	henriquefantini@bantiniengenharia.com.br
Fone:	
Solicitante:	
Razão Social:	Associação Cultural Comunitária São João Batista A..C.C.SJ.B
CNPJ/CPF:	04.963.425/0004-08
Contato:	henrique fantini E-mail: henriquefantini@bantiniengenharia.com.br Fone:

02. Dados da Amostragem:	
Descrição da Amostra:	Torneira da cozinha
Endereço Amostragem:	Rua Antônio dos Santos,587, Parque Sao Miguel Cidade: Guarulhos/SP CEP: 07260020
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Temp Ambiente 24,00°C, Temp Transporte 4,00°C
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano
Característica da Amostra:	Simples
Data de Amostragem:	13/04/2026 11:21:00
Responsável pela Amostragem:	Edivaldo Santos
Data Recebimento:	13/04/2026 12:12:00
Data Início Amostra:	13/04/2026 11:21:00
Responsável pela Conferência:	Irisvaldo Oliveira
Data Conclusão Amostra:	23/04/2026 17:10:05
Data Conferência:	23/04/2026 17:47:22

Ensaios Analisados de acordo com os padrões de qualidade da norma a ABNT NBR ISO/IEC 17025.

03. Resultados:					
Parâmetros	Resultados	PORTARIA GM/MS Nº 888	Un	L.Q.	Início Ensaio
Cor Aparente	1,00	até 15,00	uH (mg Pt-Co/L)	1,000	22/04/2026
Fluoreto	0,170	até 1,500	mg/L	0,100000	22/04/2026
Gosto	<1,000000	até 6,000	Intensidade	1,000000	13/04/2026
Odor	<1,000000	até 6,000	Intensidade	1,000000	13/04/2026
BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	<1,000	até 500,000000	UFC/mL	3,000	13/04/2026
Coliformes termotolerantes	Ausência	Ausência	Log UFC/cm²	1,0000	13/04/2026
Coliformes Totais	Ausencia	Ausência	Ausente/Presente	-	13/04/2026
Escherichia coli	Ausência	Ausência	UFC/mL	1,000000	13/04/2026

Opiniões e Interpretações: Comparando-se os resultados com: Resolução SS 65, de 12 de abril de 2005, pode-se afirmar que: O(s) parâmetro(s) satisfaz(em) os limites permitidos.
Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021

Relatório de Ensaios tipo B

Legenda
mg/L - Miligrama por Litro, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez, UFC/mL - Unidade Formadora de Colônia por Mililitro, Log UFC/cm² - Log de Unidade Formadora de Colônias por centímetro quadrado, Ausente/Presente - Ausente/Presente, uH (mg Pt-Co/L) - Unidade Escala Hazen (mg Platina-Cobalto/L), mg/L - Miligrama por Litro, Intensidade - Intensidade LQ - Limite de Quantificação; N.A - Não Aplicável
Nota:

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s) e a declaração de conformidade não leva em consideração a incerteza de medição.
Legenda: LQ= Limite de Quantificação/ SMEWW: Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater.
No(s) caso(s) em que o laboratório Mesquita Engenharia Ambiental não é responsável pela coleta de amostra(s), os resultados se referem a amostra conforme recebida.
Os parâmetros que se depreciam rapidamente, tais como: pH, temperatura da amostra, temperatura do ar, cloro residual livre, ORP e oxigênio dissolvido, devem ser determinados no local que a amostragem foi realizada, ou seja, nas instalações do cliente. Caso não seja possível consulte informações adicionais nesse relatório
Este Certificado de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. As opiniões e interpretações expressas não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.



Irisvaldo Cavalcante Oliveira
CRQ - 04162748

Data de Emissão: 23/04/2026

Data de Validade: 23/10/2026